



**Отдел надзорной деятельности по г. Евпатория**  
**УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Крым**  
ул. Чекиста Галушкина, 4, г. Евпатория, 97416,  
телефон: (06569) 3-04-31 Факс (06569) 3-23-41  
тел. доверия: +7 (499) 216-99-99

г. Евпатория  
(место составления акта)

«04» декабря 2019 г.  
(дата составления акта)

11 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**объекта защиты, собственником которого либо лицом, уполномоченным  
владеть, пользоваться или распоряжаться которым является гражданин, не  
являющийся индивидуальным предпринимателем**

**№ 177**

«04» декабря 2019 г. по адресу: г. Евпатория, пер. Гражданский, д. 2/56  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Евпатория по  
пожарному надзору Антонова Александра Александровича от «21» ноября 2019 года, №  
177

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя,  
заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: объекта защиты  
эксплуатируемый Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  
«Детский сад № 8 «Чиполлино» г. Евпатория РК»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование объекта надзора)

Дата и время проведения проверки:

«03» декабря 2019 года с 11-00 часов до 12-00 часов; «04» декабря 2019 года с 10-00  
часов до 11-00 часов

тс в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных  
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по  
нескольким адресам)

**Общая продолжительность проверки: 2 дня/2 часа**

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по г. Евпатория УНД и ПР ГУ МЧС  
России по Республике Крым

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: заведующий МБДОУ «Детский сад  
№ 8 «Чиполлино» г. Евпатории РК» Волгина Н.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность правообладателя, иного должностного лица  
(должностных лиц) или уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: начальник ИТ отделения отдела надзорной  
деятельности по г. Евпатория УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым майор  
внутренней службы Разумовская Ольга Павловна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц).

проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия,  
имена, отчества (последнее - при наличии), должности (в случае, если имеется) экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали заведующий МБДОУ «Детский сад № 8  
«Чиполлино» г. Евпатории РК» Волгина Н.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), правообладателя иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя гражданина (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
<b>Акт без замечаний</b>			

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

#### Прилагаемые к акту документы:

1. распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки МБДОУ «Детский сад № 8 «Чиполлино» г. Евпатории РК» от 21.11.2019 г. № 177;
2. решение прокуратуры г. Евпатории о согласовании проведения внеплановой выездной проверки исх. 07-67в.2019 от 27.11.2019 г.
3. копия предписания № 103/1/1 от 19.11.2018 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Подписи лиц, проводивших проверку:  
Начальник НТ отделения ОНД г. Евпатории  
ГУ МЧС России по Республике Крым  
майор внутренней службы



О.П. Разумовская

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Зверева Татьяна Борисовна Н.С. ✓  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя (подпись))



Юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

«04» декабря 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)